



T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI
Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu Müdürlüğü

YANGIN DOLABI KULLANIM VE KONTROL TALİMATI

Doküman No	TL - 20
Yayın Tarihi	15.02.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	... / ... / 20...
Sayfa Sayısı	1

- 1) Yangın dolabı önü daima açık tutulup, önüne pano, dolap vs. konulmamalıdır.
- 2) Yangın dolapları içindeki hortumların bir ucu vanaya, diğer ucu lansla bağlı bulunup, hortumlar her an kullanıma hazır halde tutulmalıdır.
- 3) Hortum ucu rekor kontrolü yapılır. Kelepçeler sıkılır.
- 4) Yangın dolabının içi daima temiz tutularak, içerisine kâğıt, toz bezi vs. konulmamalıdır.
- 5) Yangın dolapları amacı dışında kullanılmamalıdır.
- 6) Binanın su vanasının yeri, sorumlu personel tarafından bilinmelidir.
- 7) Açıldığında, hortumlara yeterli derecede tazyikli suyun gelip gelmediği, her ay sorumlular tarafından kontrol edilerek, kontrol formuna düzenli olarak işaretlenmelidir.
- 8) Kullanılan hortumlar (bez türleri) kurutulup, ortadan ikiye katlanıp, açıldığında takılmadan kolayca gelecek şekilde makaraya sarılmalıdır.
- 9) Dolap hortum delik, kaçak kontrolü, basınç testi yapılır.
- 10) Vanalar açılıp kapama kaçak kontrolü yapılır. Açıldığında dolap içerisinde su sızıntısı olmamalı, şayet arızalı hortumlar, kelepçeler, contalar varsa değiştirilmeleri için derhal okul idaresine bildirilmelidir.
- 11) Dolap boya kilit kontrolü yapılır. Deforme olan kısımlara boya rötuşu yapılır.
- 12) Yangın dolabının doğru kullanımı ve periyodik bakımından okul müdürlüğü sorumludur.
- 13) Yapılan kontrol sonuçları kontrolü yapan tarafından YANGIN DOLAP KONTROL Forumu'na işlenir. Formların arşivlemesini İşyeri Sağlık ve Güvenlik sorumlusu tarafından yapılır.

TEBLİĞ

Hasan YAZICI
Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu
Müdürü
(İşveren/İşveren vekili)

TEBELLÜĞ

Görev Yeri Adı:
TC Kimlik No (ilk beş rakamı):
Adı, Soyadı:

... / ... / 20...
İmza