



T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI
Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu Müdürlüğü

**KAZAN DAİRESİNDE ALINMASI GEREKEN
İSG ÖNLEMLERİ TALİMATI**

Doküman No	TL - 39
Yayın Tarihi	15.02.2021
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	... / ... / 20...
Sayfa Sayısı	1

1. Kazan dairelerinde binaların yangından korunma yönetmeliği ile MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesindeki ([Bakınız..](#)) esaslar doğrultusunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınması.
2. Kazanı yakmakla görevli çalışanın kazan yakma sertifikasının bulunması.
3. Kazan dairesine sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirlerin alınması.
4. Kazan dairesi işletme talimatının görünür bir yere asılmasının sağlanması.
5. Kazanın yıllık periyodik bakımlarının yaptırılması ve periyodik bakım onarım kartına işlenmesinin sağlanması.
6. Açıktan giden tesisatlarda donmaya karşı tedbir alınması.
7. Yeterli kapasitede yangın söndürme tüpü bulundurulması.
8. Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerin yazılması.
9. Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genişleme deposu vb. gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb. bilgilerin olduğu etiketlemelerin yapılması.
10. Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemlerinin kurulmasının sağlanması.
11. Doğalgaz vb. gazlarla çalışan kazan dairelerinde gaz alarm cihazı bulundurulması.
12. Temiz hava girişi tarafında yanıcı, patlayıcı gaz girişini önleyecek tedbirlerin alınması.
13. Kazan dairelerinin eşya deposu yada geçiş yolu olarak kesinlikle kullanılmaması, gereksiz eşyalardan arındırılması.
14. Kazan dairelerinde yapılacak çalışmalarla ilgili çalışma talimatlarının hazırlanması ve görülebilir yerlere asılması.